

令和元年8月23日

お客様各位

公益財団法人ひばり
理事長 澤田市郎

高島市今津B & G海洋センターにおけるレジオネラ属菌の検出について

残暑の候、日頃より当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、施設が行う自主検査におきまして、下記のとおりジャグジーから基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されました。

このことにより、ジャグジーを8月22日より利用中止とさせて頂くとともに、今後は配管等関係する設備の薬剤洗浄を実施させて頂きます。お客様には大変ご迷惑とご心配をお掛けしますこと深くお詫び申し上げます。

記

施設：高島市今津B & G海洋センター ジャグジー

採水日：令和元年8月1日（木）

検査結果：レジオネラ属菌 100CFU/100ml

基準値は「検出されないこと」

経過：令和元年8月22日（木）に検査結果が判明し、即時ジャグジーの利用を中止

致しました。

○レジオネラ属菌

レジオネラ属菌とは、自然界（河川、湖水、温泉や土壌など）に生息している細菌で、感染するとレジオネラ症を引き起こします。レジオネラ属菌は現在までにおよそ60種類が知られており、その中でも、レジオネラ・ニューモフィラは、レジオネラ肺炎を引き起こす代表的なレジオネラ属菌の1種とされています。

（厚生労働省ホームページより引用）

人を介しての感染はございませんが、高熱や咳などが出現する場合がございます。

体調がすぐれない方がいらっしゃいましたら、受付までお申し出ください。

以上